



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)**

ПРИКАЗ

29.02.2016

№ 77-о

Казань

**О внесении дополнений в Инструкцию по правилам пожарной безопасности
в ФГБОУ ВО «КНИТУ»**

В целях усиления мер пожарной безопасности на объектах университета
п р и к а з ы в а ю:

1. Дополнить главу 5 Инструкции по правилам пожарной безопасности в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (далее – Инструкция) пунктом 5.7. в следующей редакции:

«5.7. В целях предотвращения ложного срабатывания и сохранения работоспособности пожарной сигнализации при проведении ремонтных работ на объектах университета необходимо:

5.7.1. Инициатору производства ремонтных работ (руководителю структурного подразделения) организовать своевременное направление мотивированной служебной записки о времени, месте и исполнителях работ на имя проректора по АР с отметкой о прохождении инструктажа по пожарной безопасности.

5.7.2. После согласования с проректором по АР, начальник УКЗПП даёт разрешение на проведение работ и информирует работников поста, контролирующего пожарную безопасность в помещении, где предполагается проведение ремонтных работ.

5.7.3. Перед проведением ремонтных работ их инициаторы и исполнители обеспечивают отключение и удаление ненужного для проведения работ электрооборудования, удаление горючих материалов из зоны проведения работ.

5.7.4. После начала ремонтных работ, в случае срабатывания пожарной сигнализации:

5.7.4.1. Дежурный пульта управления производит программное отключение извещателя пожарной сигнализации по месту проведения работ и, убедившись в отсутствии очага пожара, оповещает пожарную часть о ложном срабатывании и о начале проведении ремонтных работ в помещении, разрешает продолжение ремонтных работ;

– при отсутствии очага загорания, исполнители продолжают проведение ремонтных работ.

5.7.5. По окончании ремонтных работ, в оговоренные в служебной записке сроки, исполнителями производится уборка помещения, его проветривание и информирование дежурного пульта управления об окончании работ.

5.7.6. Дежурный пульта управления производит программное включение соответствующего извещателя пожарной сигнализации и сообщает в пожарную часть об окончании ремонтных работ и постановки помещения под контроль пожарной сигнализации.

5.7.7. Ответственность за соблюдение правил (требований) пожарной безопасности в помещении, где проводятся ремонтные работы, возлагается на инициатора работ и исполнителей.

5.7.8. В случае повреждения оборудования или линии связи пожарной сигнализации лицами, проводившими работы, инициатор проведения работ обеспечивает их восстановление.»

2. Начальнику УКЗПП Попову А.И. обеспечить размещение на сайте университета Инструкции в новой редакции.

Срок – в течение одного рабочего дня с момента выхода приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по АР Харисова И.Ш.

Ректор

Г.С. Дьяконов

ЛИСТ ВИЗИРОВАНИЯ

к приказу о внесении дополнений в Инструкцию по правилам пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Проректор по АР

И.Ш. Харисов

Начальник УОКО

С.А. Башкирцева
