



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»  
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

**ПРИКАЗ**

15.03.2018

№ 154-о

Казань

**О создании комиссии  
для проверки работоспособности систем автоматической пожарной  
сигнализации и систем оповещения работников о пожаре  
на объектах ФГБОУ ВО «КНИТУ»**

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390  
«О противопожарном режиме» п р и к а з ы в а ю:

1. Создать комиссию для проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения работников о пожаре на объектах ФГБОУ ВО «КНИТУ» (Приложение №1).
2. Проверку работоспособности состояния систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения работников о пожаре осуществлять не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки (Приложение №2).
3. Начальнику ЦКЗПП Попову А.И. предоставлять акты по итогам проверок на утверждение начальнику УРБ Уразбаеву Р.Ш.
4. Главному инженеру Зайнуллину Д.С. обеспечить исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода на объектах ФГБОУ ВО «КНИТУ». Организовать проверку, два раза в год, в весенне-летний до 30 июня и осенне-зимний периоды, до 30 октября текущего года. Итоги проверок оформлять актами по форме (Приложение № 3) с последующим предоставлением в ЦКЗПП.
5. Руководителям структурных подразделений, с участием работников подразделения, ответственных за пожарную безопасность, не реже одного раза в

квартал проводить периодические осмотры аудиторий, кабинетов, лабораторий и технических помещений в целях контроля содержания путей эвакуации, проверки наличия первичных средств пожаротушения; принимать незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений противопожарного режима. По результатам осмотра, составлять Акт о состоянии пожарной безопасности в помещениях структурного подразделения, (Приложение № 4) с последующим предоставлением в ЦКЗПП.

6. Комендантам зданий осуществлять проверку состояния путей эвакуации не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки.

7. Начальнику УРБ Уразбаеву Р.Ш. организовать обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях, прохождению пожарно-технического минимума.

8. В связи с изданием настоящего приказа признать утратившим силу приказы от 22.03.2013 №124-о, 03.10.2013 №458-о, от 15.06.2015 №311-о.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

С.В. Юшко

## **ЛИСТ ВИЗИРОВАНИЯ**

к приказу о создании комиссии для проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения работников о пожаре на объектах ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Главный инженер

---

Д.С. Зайнуллин

Начальник УРБ

---

Р.Ш. Уразбаев

**Состав комиссии**

для проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения работников о пожаре на объектах ФГБОУ ВО «КНИТУ»

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Председатель комиссии | Уразбаев Р.Ш., начальник УРБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Зам. председателя:    | Попов А.И., начальник ЦКЗПП<br>Чугунов С.В., начальник УЭТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Члены комиссии:       | Зайнуллин Д.С., главный инженер<br>Зуев С.В., директор Студгородка<br>Зиннуров З.Г., начальник ОЭСБПП<br>Самигуллин Т.Р., ведущий инженер ОЭСБПП<br>Васильев Л.А., ведущий инженер ОЭСБПП<br>Миргасимов Р.Т. начальник ОВКЗ<br>Выборнов С.А. начальник ОСР<br>Дмитриев С.А. техник ОЭСБПП<br>Мухаметзянов Д.Д. техник ОЭСБПП<br>Геваргиз А.М. техник ОЭСБПП<br>Газизянов А. Р. техник ОЭСБПП<br>Жирков И.И. деж. пульты управления<br>ОЭСБПП |

Начальник УРБ

Р.Ш. Уразбаев

Приложение №2  
к приказу ФГБОУ ВО "КНИТУ"  
от 15.03.2018 № 154-о

Утверждаю  
Председатель комиссии

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Акт**  
**проверки работоспособности систем автоматической пожарной**  
**сигнализации и оповещения людей о пожаре**

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта)

Дата проверки

Основание – приказ от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Составлен комиссией:

Зам.председателя

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О)

\_\_\_\_\_  
(описание технического состояния систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре)

\_\_\_\_\_  
на объекте)

Соответствует оригиналу

**Выводы:**

Зам.

председателя

комиссии:

(ропись)

(инициалы, фамилия)

**Члены комиссии:**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| (подпись) | (инициалы, фамилия) |

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ФГБОУ ВО «КНИТУ»

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ**

**проведения технического обслуживания и проверки внутренних  
пожарных кранов**

**от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Комиссия в составе председателя \_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность

и членов комиссии (не менее 3 человек):

1. \_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность

2. \_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность

3. \_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность

в соответствии с п.55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме в РФ» провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны ПК №№ \_\_\_\_\_ проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны «на ребро» и присоединены к кранам и стволам.

В ходе проверки произведен замер давления с пуском воды из \_\_\_\_\_ наиболее удаленных точек ПК №\_\_\_\_\_, высота действия

компактной части струи составляет \_\_\_\_\_ м., что соответствует требованиям СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п. 4.1.8.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись                                  ФИО

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись                                  ФИО

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ПОДПИСЬ                      ФИО

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ                      ФИО

**Примечание:** Для проверки работоспособности внутренних пожарных кранов выбирают два наиболее удаленных, выше всех расположенных пожарных крана, прокладывают рукавную линию и пускают воду. Свободный напор пожарного крана должен быть не менее 6 м.

Соответствует оригиналу

Приложение №4  
к приказу ФГБОУ ВО "КНИТУ"  
от 15.03.2018 № 154-о

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УРБ

\_\_\_\_\_ Р.Ш. Уразбаев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### АКТ

состояния пожарной безопасности

на (в) \_\_\_\_\_  
(наименование структурного подразделения)  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

На основании постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 и согласно приказа ректора КНИТУ от « \_\_\_\_ » 20\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_, с целью повышения ответственности работников за состояние пожарной безопасности по \_\_\_\_\_,

(наименование структурного подразделения)

Проведены следующие мероприятия:

1. Проведены практические занятия по действиям работников и студентов, при возникновении пожара с практическим задействованием средств пожаротушения.

2. Отработана эвакуация работников и студентов, согласно плана эвакуации.

3. Проведена проверка путей эвакуации людей, лестничных маршей, подсобных помещений и закрепленных территорий.

В ходе занятий были даны подробные разъяснительные инструкции по работе с огнетушителем \_\_\_\_\_.

(марка)

Руководитель структурного подразделения: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

подпись

Ф.И.О

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.